

Управление социальной защиты населения  
Администрации Ашинского муниципального района  
**Муниципальное казенное учреждение социального обслуживания  
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. Миньяр  
Ашинского муниципального района Челябинской области»**

456007, Челябинская область, Ашинский район, г. Миньяр, ул. Сорокина, 67  
Тел/факс. 8 (35159) 2-20-28, e-mail: [ddom-minyar@mail.ru](mailto:ddom-minyar@mail.ru)

План мероприятий по устранению нарушений,  
выявленных в ходе планового мероприятия по контролю (надзору)  
на основании Распоряжения № 28-912 от 27.04.2021г. заместителя руководителя  
Управления Роспотребнадзора по Челябинской области,  
в отношении МКУ СО «Центр помощи детям г. Миньяр»  
(представление № 28/02-29 от 07.06.2021г.).

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Принятые меры по устранению нарушения	Отметка о исполнении
1	В помещении горячего цеха пищеблока, оборудовать локальную вытяжную систему вентиляции от оборудования, являющегося источником тепла и влаги.	до 01.11.2022г	Составление проектно-сметная документации на ремонт локальной вытяжной системы вентиляции пищеблока.	
2	Обеспечить контроль за рационом питания, с последующей корректировкой меню, в соответствии с установленной санитарными правилами формой (приложение №13 к СанПин 2.3/2.4.3590-20)	до 01.11.2022г	Провести техучебу с диетсестрой по изучению СанПин 2.3/2.4.3590-20	25.09.2021

Директор  
МКУ СО «Центр помощи детям г. Миньяр»



С.Р.Худайбердина