



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Челябинской области
ул. Пушкина, 68, г. Челябинск, 454091
тел. (351)239-70-45, факс (351)264-78-57, E-mail: oonpm@74.mchs.gov.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городу Усть-Катаву и Ашинскому району
ул. Советская, 8, г. Аша, 456010, телефон (35159) 3-27-83 E-mail: ondasha@74.mchs.gov.ru

Предписание №71/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному учреждению социального обслуживания "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. Миньяр Ашинского муниципального района Челябинской области". Сокращенное наименование (МКУ СО "Центр помощи детям г. Миньяр").

Во исполнение распоряжения начальника ОНДиПР по г. Усть-Катаву и Ашинскому району (главного государственного инспектора г. Усть-Катава и Ашинского района по пожарному надзору Тимирбулатова А.В. от 29 апреля 2021г. № 71., в период с 10ч. 00м. до 12ч. 00м. 14.05.2021г., инспектором ОНДиПР по г. Усть-Катаву и Ашинскому району мл. лейтенант внутренней службы Пилькевич Р.Л., проведена плановая выездная проверка объекта защиты муниципального казенного учреждение социального обслуживания "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. Миньяр Ашинского муниципального района Челябинской области". Сокращенное наименование (МКУ СО "Центр помощи детям г. Миньяр"), совместно с директором Худайбердиной С.Р.

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Лестница 3-го типа из помещения №64 по экспликации выполнена из негорючих материалов и размещается вдоль части стены со световыми проемами.	Основание: п. 4.4.7 СП 1.13130.2020г.	1.07.2022г.	
2.	Лестница 3-го типа из помещения №83 по экспликации выполнена из негорючих материалов и размещается вдоль части стены со световыми проемами.	Основание: п. 4.4.7 СП 1.13130.2020г.	1.07.2022г.	

3.	В электроцитовой не обеспечивается наличие механизмов для самозакрывания противопожарных дверей.	Основание: п. 29 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 16.09.2020г. N 1479).	1.07.2022г.	
----	--	--	-------------	--

Согласно п.91 Приказа МЧС РФ №644 от 30.11.2016г., сроки устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности установлены с учетом характера нарушения, а также исходя из имущественного и финансового положения (для государственных, муниципальных учреждений), организационных и технических условий, влияющих на их устранение.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Настоящее предписание может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу ОНДиПР по г. Усть-Катаву и Ашинскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области, по адресу: 456010, Челябинская область, г. Аша, ул. Советская, 8 (каб. №30), вышестоящему должностному лицу УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, 68 в течении 15-ти дней с момента его вынесения должностным лицом, либо в суд в установленном законом порядке. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ №644 от 30.11.2016г.) в течении 15-ти дней с момента его вынесения должностным лицом.

« 31 » 05 2021г.



Инспектор ОНДиПР
по г. Усть-Катаву и Ашинскому району
мл. лейтенант внутренней службы
Пилькевич Р.Л.

Предписание для исполнения получил(а):

« 31 » мая 2021г.

МКУ СО "Центр помощи детям
г. Миньяр"
Худайбердина С.Р.