

Управление социальной защиты населения
Администрации Ашинского муниципального района
**Муниципальное казенное учреждение социального обслуживания
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. Миньяр
Ашинского муниципального района Челябинской области»**

456007, Челябинская область, Ашинский район, г. Миньяр, ул. Сорокина, 67
Тел/факс. 8 (35159) 2-20-28, e-mail: ddom-minyar@mail.ru

Исх. № 97/21 от 21.06.2021 г

Государственному инспектору
ОНДиПР по г. Усть-Катав и
Ашинскому району по пожарному надзору
Р. Л. Пилькевич

Предоставляю Вам информацию об исполнении мероприятий по устранению нарушений, выявленных 14.05.2021г. в ходе плановой выездной проверки в здании и помещениях МКУ СО «Центр помощи детям г. Миньяр» (представление № 100629 от 09.06.2021г.).

Данное представление было рассмотрено на совещание с ответственными лицами по противопожарной безопасности в учреждении. Приняты меры к устранению причин, повлекшие к нарушению противопожарного режима.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Принятые меры по устранению нарушения	Отметка исполне
1	Лестница 3 типа из помещения 64 выполнена из негорючих материалов и размещается вдоль части стены со световыми проемами	до 01.07.2021г	Направлены запросы на предоставление коммерческого предложения на установку оконных проемов с пределом огнестойкости не менее EIW 30 2.	
2	Лестница 3 типа из помещения 83 выполнена из негорючих материалов и размещается вдоль части стены со световыми проемами	до 01.07.2021г	Направлены запросы на предоставление коммерческого предложения на установку оконных проемов с пределом огнестойкости не менее EIW 30	
3	В электрощитовой не обеспечивается наличие механизмов для самозакрывания противопожарной двери	до 01.07.2021г	Доводчик восстановлен на противопожарной двери	31.05.20

Директор
МКУ СО «Центр помощи детям г. Миньяр»



С.Р.Худайбердина